


Solenergi i Landbruket

Kalnes VGS 2019

Plusskunde – Hva er det?





NVE (kontrollforskriften § 1-3)

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW.

En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

Hafslund Netts plusskunder



Hvordan bli plusskunde


- Kunde kontakter leverandør av produksjonsanlegg
- Leverandør beregner produksjonsanleggets størrelse
- Installatør søker til nettselskapet om tilknytning av plussanlegg
- Nettselskapet behandler søknaden
- Ved godkjent søknad kan produksjonsanlegget settes i drift
- Strømvtale for salg av overskudd må inngås med kraftleverandør




REN-blad 0342 VDE 4105 EN 50438

Sterkt og svakt nett

- Avstand
- Dimensjon
- 230V (IT) / 400V (TN)




Ett solcelleanlegg per målepunkt



Muligheter

- Redusere kraftkjøp
- Selge overskudd
- Gode forutsetninger for senere å installere batteri for å lagre eventuelt overskudd



Hafslund 
Nett